

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107295103

发证日期: 2023 年 07 月 28 日

有效期至: 2031 年 04 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NM3FC-800、NM3FC-W630 ; Ue : AC380/400/415V ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Inm : 800A ; In : NM3FC-800 : 630A ( Ir : 0.4In ~ 1.0In 连续可调 )、700A ( Ir : 0.4In ~ 1.0In 连续可调 )、800A ( Ir : 0.4In ~ 1.0In 连续可调 ) ; NM3FC-W630 : 630A ( Ir : 0.4In ~ 1.0In 连续可调 ) ; Ics : 36kA ( C 型 )、50kA ( S 型 )、70kA ( Q 型 ) ; Icu : 36kA ( C 型 )、50kA ( S 型 )、70kA ( Q 型 ) ; Icw : 10kA/1s ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 选择 性类别 : B 类 ; 极数 : 3P+N ( 3 个保护极 , N 极不可开闭 ) ; 产品不适用于隔离。
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 04 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107295103

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N    M    3    FC    -    □    □  
①    ②    ③    ④                      ⑤    ⑥

① 企业特征代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ 费控功能代号

⑤ 电流段代号: 800: 630A、700A、800A

W630: 630A

⑥ 短路分断能力级别代号: C、S、Q



中国质量认证中心