

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305023401

发证日期: 2022 年 06 月 28 日

有效期至: 2030 年 12 月 29 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	刀开关 HD11-1500、HD12-1500、HD13-1500、HD14-1500、HS11-1500、HS12-1500、 HS13-1500 ; Ue : AC380V/415V ; Ie : 1500A ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 1500A ; Icw : 30kA/1s ; Icm (峰值) : 63kA ; 使用类别 : AC-21B(HD12-1500、HD13-1500、 HD14-1500、HS12-1500、HS13-1500)、AC-20B(HD11-1500、HS11-1500) ; 极数 : 2P、3P、4P 配用的辅助触头 : YBLX-19 : 1NO1NC ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : AC220V/0.79A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.1A ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305023401

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

<u>□</u>	<u>□</u>	-	<u>1500</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投刀开关; “HS” 表示双投刀开关
- (2) 设计代号: “11”: 中央手柄式; “12”: 侧方正面杠杆操作机构式 “13”: 中央杠杆操作机构式; “14”: 侧面手柄式
- (3) 额定工作电流(A)
- (4) 极数(2、3、4)
- (5) “0” 表示不带灭弧罩; “1” 表示有灭弧罩; 对于中央手柄式: “8” 表示板前接线方式; “9” 表示板后接线方式; 无则表示仅一种接线方式, 即板前接线
- (6) E 表示第三代产品 (仅针对 HD13 型, 3P,4P)
- (7) 对于设计代号 “13”: 有 “BX” 表示旋转式操作型, 无 “BX” 表示中央杠杆式操作型
- (8) 对于设计代号 “11”: B 表示保护型, 带保护盖, 无表示不带保护盖
- (9) 对于 “HD11”: F 表示防误操作型, 带锁扣机构(仅针对板前接线), 无字母表示普通型, 其它型号: 无



中国质量认证中心