



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626764

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

NXMN-400; NXMNP-400; NXMNH-400; NXMNF-400; NXMN-630; NXMNP-630;  
NXMNH-630; NXMNF-630; NXMNS-400; NXMNSP-400; NXMNSH-400; NXMNSF-400;  
NXMNS-630; NXMNSP-630; NXMNSH-630; NXMNSF-630; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 08 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626764

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-400C、E、S、F、H;  
NXMNP-400C、E、S、F、H;  
NXMNF-400C、E、S、F、H;  
NXMNH-400C、E、S、F、H;  
NXMN-630C、E、S、F、H;  
NXMNP-630C、E、S、F、H;  
NXMNF-630C、E、S、F、H;  
NXMNH-630C、E、S、F、H;  
NXMNS-400S、F、H;  
NXMNSP-400S、F、H;  
NXMNSF-400S、F、H;  
NXMNSH-400S、F、H;  
NXMNS-630S、F、H;  
NXMNSP-630S、F、H;  
NXMNSF-630S、F、H;  
NXMNSH-630S、F、H;  
Uimp:12kV;Ui:1000V;  
Uc:AC200V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;  
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(NXMN□□-400);  
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A(NXMN□□-630);  
额定短路分断能力:  
C 型:(AC380V/AC400V/AC415V);  
Ics=15kA,Icu=25kA;  
E  
型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=50kA/36kA/7.5kA  
S

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626764

证书附页: 第 2 页 共 3 页

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);

Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=75kA/50kA/10kA

F

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);

Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=75kA/50kA/10kA

H

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)

Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=100kA/70kA/15kA

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类(热磁式、电磁式), B 类(电子式)

脱扣级别: 热磁式: 10、20、30; 电子式: 5、10A、10、20、30;

额定短时耐受电流

Icw=6kA/1s(NXMNS□-400 电子式)

Icw=8kA/1s(NXMNS□-630 电子式)

极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;

具有隔离功能(3P+N 除外);

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC;

Ui:500V;Ith:5A

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626764

证书附页: 第 3 页 共 3 页

## 型号解释:

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ □ - □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1)——产品代号

(2)——S 电子式(热磁式及电磁式无此代号)

(3)——行业特征代号(常规无此代号 P、H、F)

(4)——630 壳架等级电流,400:电流段

(5)——短路分断能力级别代号(见注)

注:

短路分断能力级别代号:普通型(代号 C),经济型(代号 E),标准型(代号 S),适用型(代号 F)较高型(代号 H);

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司