



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1038103

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-40, NXCF-40, NXC-40/N, NXCF-40/N,
NXC-50, NXCF-50, NXC-50/N, NXCF-50/N,
NXC-65, NXCF-65, NXC-65/N, NXCF-65/N


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N, NXCF-40/N,NXC-50,NXCF-50, NXC-50/N,NXCF-50/N,NXC-65, NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-01-09 完成日期: 2023-02-06	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页 1

主检: 陈林 日期: 2023.02.14	
审核: 龙晓丽 日期: 2023.02.14	
签发: 曾清青 日期: 2023.02.14	

备注:		
变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2015010304829378	
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-996161	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N,NXCF-40/N,NXC-50,NXCF-50,NXC-50/N,NXCF-50/N,
NXC-65,NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith: NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N,NXCF-40/N:60A;

Ith: NXC-50,NXCF-50,NXC-50/N,NXCF-50/N:80A;

Ith: NXC-65,NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N:80A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-40,NXCF-40,NXC-40/N,NXCF-40/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/60A, AC380V/400V/60A, AC660V/690V/60A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

NXC-50,NXCF-50,NXC-50/N,NXCF-50/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

NXC-65,NXCF-65,NXC-65/N,NXCF-65/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/80A, AC380V/400V/80A, AC660V/690V/80A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,

AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,

AC500V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP10;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/le: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/le: DC220V/0.3A

检验项目汇总表

[illegible]