



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626760

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXMNLE-W125S、F、H；NXMNHLE-W125S、F、H；NXMNPLE-W125S、F、H；NXMFLE-W125S、F、H；NXMNLE-160S、F、H；NXMNHLE-160S、F、H；NXMNPLE-160S、F、H；NXMFLE-160S、F、H；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 08 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626760

证书附页：第 1 页 共 3 页

NXMNLE-W125S、F、H; NXMNHLE-W125S、F、H;
NXMNPLe-W125S、F、H; NXMNFLE-W125S、F、H;
NXMNLE-160S、F、H;
NXMNHLE-160S、F、H;
NXMNPLe-160S、F、H; NXMNFLE-160S、F、H;
Uimp:8kV;Ui:800V
Ue:AC220V/AC230V/AC240V,AC200V,AC380V/AC400V/AC415V;
过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式;
In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,
100A,110A,125A(NXMN□LE-W125);
In:16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,
100A,110A,125A,140A,150A,160A(NXMN□LE-160);
S 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)
Ics=30kA/18kA,Icu=50kA/36kA;
F 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);
Ics=50kA/25kA,Icu=50kA/25kA;
H 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) ;
Ics=50kA/25kA,Icu=75kA/50kA;
额定剩余动作电流 ($I_{\Delta n}$) :
四档可调/单档/非延时型: (30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
四档可调/单档/延时型: (50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
额定剩余动作类型: AC 型, A 型;
漏电脱扣器的类型: 电子式;
剩余接通和分断能力 ($I_{\Delta m}$) :
S 型: 13kA(AC220V/AC230V/AC240V),
9kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);
F 型: 13kA(AC220V/AC230V/AC240V),
7kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);
H 型: 19kA(AC220V/AC230V/AC240V),
13kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626760

证书附页: 第 2 页 共 3 页

脱扣级别: 10A, 10, 20;

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 S 型), 2P (仅 S 型), 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)

, 4P;

具有隔离功能, (1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头: (CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC

Ui: 500V; Ith: 5A;

AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626760

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

剩余电流动作断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ LE - □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 具有剩余电流保护
- (4) —— 160 壳架等级电流, W125 电流段
- (5) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F) 较高型 (代号 H);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司