



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2020CQC012030-736554

(任务编号)

产品名称: 倒顺开关

型 号: HY2-8

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 倒顺开关 型 号: HY2-8 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-10-28 完成日期: 2020-10-31	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HY2-8 Ui:400V;Uimp:6kV;lth:15A; Ue: AC380V;Ie:8A; Icw:160A/1s; Iq:160A; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数: 3P; 防护等级: IP20.		
主检: 王 炜 签字:  日期: 2020-11-20		
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2020-11-20		
签发: 陈 源 签字:  日期: 2020-11-20		
备注: 1.变更情况:		
序号和名称	变更前	变更后
1.绝缘材料操作手柄供应商变更	乐清市永盛塑胶制配厂	浙江柳方电器配套有限公司 乐清市纪豪电器有限公司 浙江正泰电器股份有限公司
2.原认可报告编号: 03601-A-19B0338-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010305009828; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		

试验项目汇总表

[illegible]