



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： A2020CCC0305-3457516
(任务编号)

产品名称： 自动转换开关

型 号： NH42-16、20、25、32、40、63、80、100、
125/3SZ 4S7

检测机构： 福建省产品质量检验研究院





<p>样品名称: 自动转换开关 型 号: NH42-80/3SZ、 NH42-80/4SZ</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 6 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2020-04-27</p> <p>完成日期: 2020-06-05</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道 盐盘工业区</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NH42-16、20、25、32、40、63、80、100、125/3SZ, 4SZ;
Uimp:8kV(主体), 2.5kV(控制器); Ui:800V(主体), 400V(控制器);
Ith: 125A; Ue:AC400V;
Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A;
使用类别: AC-33B(Ie:16A,20A,25A,32A,40A,63A)、AC-33iB(Ie:80A、100A、
125A); Icw:5kA/30ms(16A~100A), Icm(峰值):6kA(16A~100A)、
Icw:10kA/30ms(125A), Icm(峰值):10kA(125A);
电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 3P,4P

主检: 	日期: 2020-06-05	 福建省产品质量检验研究院 2020年6月8日 (2)
审核: 	日期: 2020-06-08	
签发: 	日期: 2020-06-08	

备注:

- 1.变更情况: 详见附页;
- 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ788(A2018CCC0305-2943174);
- 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原 3C 证书编号: 2012010305561230;
- 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系
统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

