



161108340162



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNA S L0483

# 型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他:

申请编号: 2020000370030

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CB-100

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CB-100</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-07-15</p> <p>完成日期: 2021-07-27</p>	<p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CB-100; Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ue: AC400V; In: 100A; 过电流脱扣器型式: 热磁式; Icu=Ics=4.5kA; 选择性类别: A; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离)</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2021-07-28</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所</p> <p>检验检测专用章</p> <p>2021年07月30日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2021-07-29</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2021-07-30</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>生产企业地址信息、描述 1.2)、1.3) 主要结构数据信息以及安全件信息由企业提供, 实验室对此真实性不承担责任</p> <p>CB-100 3P 100A: K-1;</p>	