

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107402638

发证日期: 2023 年 08 月 29 日

有效期至: 2023 年 08 月 28 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器  
NR4-63G、NXR-63、NR4-180G、NXR-180 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107402638

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NR4-63G、NXR-63、NR4-180G、NXR-180 ;

Uimp : 6kV ; Ui : 690V(NR4-63G、NXR-63) , 1000V(NR4-180G、NXR-180) ;

Ue : AC690V(NR4-63G、NXR-63) , AC1000V(NR4-180G、NXR-180) ;

NR4-63G、NXR-63 :Ie :1-1.6A , 1.6-2.5A , 2.5-4A , 4-6A , 5.5-8A , 7-10A , 9-13A , 12-18A , 17-25A , 23-32A , 30-40A , 37-50A , 48-63A ;

NR4-180G、NXR-180 :Ie :55-80A , 63-90A , 80-110A , 90-120A , 110-135A , 120-150A , 135-160A , 150-180A ;

脱扣级别 : 10A ; 3P ; IP20(正前侧)(NR4-63G、NXR-63) ; IP00(NR4-180G、NXR-180) ;

配用辅助触头(本体) : 1NO , 1NC : Ui : 690V , Uimp : 6kV , Ith : 5A , AC-15 : Ue/Ie : AC220/230V/2.7AAC380/400V/1.5A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.2A ;

型号解释:



中国质量认证中心