



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635713

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC7-40\*\*, NC7-50\*\*, NC7-65\*\*, NC7-40\*\*N, NC7-50\*\*N, NC7-65\*\*N (\*\*=触头种类和数量, 用数字11表示); 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635713

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC7-40\*\*,NC7-50\*\*,NC7-65\*\*,NC7-40\*\*N, NC7-50\*\*N,NC7-65\*\*N (\*\*=触头种类和数量,用数字 11 表示) Ui:690V; Uimp:8kV; Ith: 60A(NC7-40\*\*,NC7-40\*\*N),80A(NC7-50\*\*, NC7-50\*\*N, NC7-65\*\*, NC7-65\*\*N); Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; NC7-40\*\*,NC7-40\*\*N: AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/60A,AC380V/400V/60A,AC660V/690V/60A; AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A; AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A; NC7-50\*\*,NC7-50\*\*N: AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A; AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A; AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/24A,AC380V/400V/24A, AC660V/690V/12A; NC7-65\*\*,NC7-65\*\*N: AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A; AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A; AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/28A,AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A; Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V, AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V, AC525V,AC600V,AC660V, 50Hz,60Hz,50/60Hz; 外壳防护等级: IP10; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC(本体),1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC (AX-3); Ith: 10A; AC-15:Ue/Ie: AC380/400V/0.95A; DC-13:Ue/Ie: AC220/250V/0.15A;

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司