



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0305-4463302

(任务编号)

产品名称: 时控开关

型号: NKG3, NKG3-M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称：时控开关 型 号：NKG3,NKG3-M 商 标：CHINT/正泰 样品数量：10 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-06-11, 2024-07-09 完成日期：2024-07-16</p>		<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>																
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>																		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NKG3,NKG3-M Ui:415V; Uimp:4kV; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:AC220V/3A,AC230V/3A,AC240V/3A,AC380V/1.9A, AC400V/1.9A,AC415V/1.9A; 外壳防护等级:IP20</p>																		
<p>主检：王宇 日期：2024.07.19</p>		<div></div>																
<p>审核：李林 日期：2024.07.19</p>																		
<p>签发：龙晓雨 日期：2024.07.19</p>																		
<p>备注：</p> <table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>安全件一览表触头材料型号规格及供应商新增</td><td>型号规格: HF115F SMIH HRM2H 供应商: 厦门宏发电声有限公司 (CQC08002028130) 宁波松乐继电器有限公司 浙江汇港电器有限公司 (CQC09002035018)</td><td>型号规格: HF115F SMIH HRM2H HZ115 供应商: 厦门宏发电声有限公司 (CQC08002028130) 宁波松乐继电器有限公司 浙江汇港电器有限公司 (CQC09002035018) 弘正电气股份有限公司 (CQC20002263358)</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010305638832</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2019CCC0305-3098813</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>				变更项目	变更前	变更后	安全件一览表触头材料型号规格及供应商新增	型号规格: HF115F SMIH HRM2H 供应商: 厦门宏发电声有限公司 (CQC08002028130) 宁波松乐继电器有限公司 浙江汇港电器有限公司 (CQC09002035018)	型号规格: HF115F SMIH HRM2H HZ115 供应商: 厦门宏发电声有限公司 (CQC08002028130) 宁波松乐继电器有限公司 浙江汇港电器有限公司 (CQC09002035018) 弘正电气股份有限公司 (CQC20002263358)	原证书编号	2024010305638832		原测试报告编号	00901-A2019CCC0305-3098813		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																
安全件一览表触头材料型号规格及供应商新增	型号规格: HF115F SMIH HRM2H 供应商: 厦门宏发电声有限公司 (CQC08002028130) 宁波松乐继电器有限公司 浙江汇港电器有限公司 (CQC09002035018)	型号规格: HF115F SMIH HRM2H HZ115 供应商: 厦门宏发电声有限公司 (CQC08002028130) 宁波松乐继电器有限公司 浙江汇港电器有限公司 (CQC09002035018) 弘正电气股份有限公司 (CQC20002263358)																
原证书编号	2024010305638832																	
原测试报告编号	00901-A2019CCC0305-3098813																	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	温升试验 (NKG3-M 继电器: HZ115)	8.3.3.3	合 格
2	介电性能试验 (NKG3-M 继电器: HZ115)	8.3.3.4	合 格
II/3	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NKG3-M 继电器: HZ115)	8.3.3.5.3	合 格
II/4	正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NKG3 继电器: HZ115)	8.3.3.5.3	合 格
III/5	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NKG3-M 继电器: HZ115)	8.3.3.5.4	合 格
III/6	非正常条件下接通与分断能力试验 (AC-15) (NKG3 继电器: HZ115)	8.3.3.5.4	合 格
IV/7	限制短路电流性能 (NKG3-M 继电器: HZ115)	8.3.4	合 格
	以下空白		