

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980307001399

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001399

产品系列、型号、规格:

NXM NLE-250S、F、H; NXM NHLE-250S、F、H; NXM NPLE-250S、F、H; NXM NFLE-250S、F、H; 详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。




## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980307001399

产品系列、型号、规格(附件):

NXMNLE-250S, F, H; NXMNHLE-250S, F, H;  
NXMNPLE-250S, F, H; NXMNFLE-250S, F, H;  
Uimp:8kV,UR800V  
Ue:AC220V/AC230V/AC240V, AC200V, AC380V/AC400V/AC415V;  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;  
In:100A,110A,125A,140A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,240A,250A;  
S 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)  
Ics=30kA/18kA,Icu=50kA/36kA;  
F 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
Ics=50kA/25kA,Icu=50kA/25kA;  
H 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
Ics=50kA/25kA,Icu=75kA/50kA;  
额定剩余动作电流(I<sub>Δn</sub>):  
四极可调/单极/非延时型: (30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA  
四极可调/单极/延时型: (50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA  
额定剩余动作类型: AC 型, A 型;  
漏电脱扣器的类型: 电子式;  
剩余电流动作和分断能力(I<sub>Δm</sub>):  
S 型: 13kA(AC220V/AC230V/AC240V), 9kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
F 型: 13kA(AC220V/AC230V/AC240V), 7kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
H 型: 19kA(AC220V/AC230V/AC240V), 13kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;  
脱扣级别: 10, 20;  
极数:1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 S 型),2P (仅 S 型),3P,3P+N (3 个保护极,N 极不可开闭),4P;  
具有隔离功能。(1P+N, 3P+N 除外);  
配用的辅助触点: (CQC22107346397)  
1NO+1NC; 2NO+2NC  
Ui: 500V, Ith:5A;  
AC-15,U<sub>0</sub>/I<sub>e</sub>: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;  
DC-13,U<sub>0</sub>/I<sub>e</sub>: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠电压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;  
电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;  
预付费分段脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001399

产品系列、型号、规格(附件):

### 3.3 模型的解釋(Explanation of model type)

利用电流检测电路的型号及其含义如下:

NAME  TEL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

(2) www 行业特征代号 (常统)

(3) ----- 具有剩磁电流保护  
(4) ----- 无磁零位电流

(5) ————线路设计能力利用代号 (见注)

根据功能分为通用代号标准型(代号S)、通用型(代号F)、较高型(代号H)。

联系人： 陈文忠  
电话： 0577-62877777  
电子邮箱： cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-04  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。