



220009349483



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称 控制变压器

委托单位 温州正泰电源电器有限公司

检验目的 型式试验

报告编号 OTA1-202301367

国家广播电视产品质量检验检测中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



| | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------------------------|-----------------|
| 检 验 报 告 | | | | | |
| 委托单位 | 温州正泰电源电器有限公司 | | 委托单位地址 | 温州市龙湾区温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号 | |
| 产品名称 | 控制变压器 | | 型号 | NDK2-400 | |
| 样品编号 | 1000006247 | | 数量 | 1 台 | |
| 检验部门 | 安全检测室 | | 检验日期 | 2023.04.06 至 2023.04.13 | |
| 取样方式 | 送样 | | 样品状态 | 良好 | 收样日期 2023.04.06 |
| 检验依据 | GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 258-2021《照明或控制用变压器》☆ | | | | |
| 判定依据 | GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 258-2021《照明或控制用变压器》☆ | | | | |
| 环境条件 | 室温：(20-30)℃ 相对湿度：(45-65)%RH 大气压力：(99-101)kPa | | | | |
| 检验说明： 受温州正泰电源电器有限公司委托，依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 NDK2-400 型控制变压器进行防锈试验，依据标准 Q/ZT 258-2021《照明或控制用变压器》对其进行性能测试。 | | | | | |
| 检验结论： 温州正泰电源电器有限公司提供的 NDK2-400 型控制变压器，经检验，其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求，性能测试符合 Q/ZT 258-2021《照明或控制用变压器》的要求。 | | | | | |
| 意见或建议：无。 | | | | | |
| 编制：张宇平 张宇平 审核：刘立 刘立 批准（盖章）：韩正涛 韩正涛 | | | | | |
| 日期：2023.4.18 日期：2023.4.18 日期：2023.4.18 | | | | | |

注：报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”；“F”表示该项检验“不合格”；“N/A”表示该项检验“不适用”。