

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001589

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: NA1-6300,NA1P-6300,NA1-6300X,NA1H-6300;详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001589

产品系列、型号、规格(附件):

型号: NA1-6300, NA1P-6300, NA1-6300X, NA1H-6300; 型号解释详见附件;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V, AC690V;
额定电流(In): 4000A, 5000A, 6300A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): AC400V: Ics=100kA; AC690V: Ics=75kA;
额定极限短路分断能力(Icu): AC400V: Icu=120kA; AC690V: Icu=85kA;
额定短时耐受电流(Icw): AC400V: Icw=100kA/1s; AC690V: Icw=75kA/1s;
选择性类别: B;
极数: 3P、4P(4000A、5000A), 3P(6300A);
适用于隔离;
配用的辅助触头:
4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A, AC230V/1.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-26
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

