



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2023CQC107502-1139077
(任务编号)

产品名称: 空气延时头

型 号: F5-T0,F5-T2,F5-T4,F5-D0,F5-D2,F5-D4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称：空气延时头</p> <p>型 号：F5-T0,F5-T2, F5-T4,F5-D0,F5-D2,F5-D4</p> <p>商 标：/</p> <p>样品数量：19 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2024-02-01</p> <p>完成日期：2024-02-23</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号</p> <p>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智 能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</p> <p>F5-T0,F5-T2,F5-T4,F5-D0,F5-D2,F5-D4</p> <p>Uimp:6kV;Ui:690V; Ith:10A;</p> <p>AC-15: Ue: AC220V/AC230V, Ie: 2.7A; Ue: AC380V/AC400V, Ie: 1.5A; Ue: AC660V Ie: 0.52A;</p> <p>DC-13: Ue:DC220V Ie: 0.3A</p> <p>外壳防护等级：IP20（仅适用于正前侧）</p>	
<p>主检：方 刚 签名：[Signature] 日期：2024-03-20</p>	<div><p>(检测机构名称、盖章)</p><p>2024 年 3 月 20 日</p></div>
<p>审核：任 翔 签名：[Signature] 日期：2024-03-20</p>	
<p>签发：陈 源 签名：[Signature] 日期：2024-03-20</p>	
<p>备注：</p> <p>1.变更情况：见附页</p> <p>2.原 CCC 认可报告编号：03601-A-18B1995-S;</p> <p>3.出具试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原 CCC 证书编号：CQC2004010304112620;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

检验项目汇总表

[illegible]