



# 产品认证证书

证书编号: CQC2006010302170860

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关熔断器组

NHR40-250; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 250A; Ue: AC400V/690V; Ie: 250A; Iq: 100kA  
(400V)/50kA(690V); 使用类别: AC-23B; 2P, 3P, 4P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 29 日 有效期至: 2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>




# 产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2006010302170860

第 1 页 共 1 页

纸 号:



有“W”表示手柄在柜外操作  
无“W”表示手柄在柜内操作

极数: 2—二极、3—三极、4—四极

壳架等级额定电流 (A)

设计代号

隔离开关熔断器组

企业代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>