



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635746

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC7-25**, NC7-25**N (**=触头种类和数量) NC7-25**, NC7-25**N: 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月30日 有效期至：2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635746

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC7-25**,NC7-25**N (**=触头种类和数量) NC7-25**, NC7-25**N: Ui:690V;
Uimp:6kV; Ith:40A; Ue: AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V; AC-1: Ue/Ie:
AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/40A; AC-3: Ue/Ie:
AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A; AC-4: Ue/Ie:
AC220V/230V/8.5A, AC380V/400V/8.5A, AC660V/690V/4.4A;
NC7-2511,NC7-2511N:
Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,
AC220V,AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,A
C480V, AC500V,AC525V,AC600V ,AC660V (50Hz,50/60Hz,60Hz);
NC7-2510(01),NC7-2510(01)N:
Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,
AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,A
C500V, AC525V,AC550V,AC600V,AC660V(50Hz,50/60Hz,60Hz); 外壳防护等级:
IP20(仅适用于正前侧); 极数:3P; 配用的辅助触头:(本体) 1NO,1NC,1NO1NC;
Ith: 10A; AC-15:Ue/Ie: AC380/400V/0.95A; DC-13:Ue/Ie: DC220/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司