

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335439

发证日期: 2022年03月21日

有效期至: 2032年03月20日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NB5LE-40Y、NB5HLE-40Y、NB5PLE-40Y、NB5JLE-40Y、NB5GLE-40Y、NB5NELE-40Y ; Uimp : 4kV ; Ui : 500V ; Ue : AC230V/240V ; In : 6A , 10A , 16A , 20A , 25A , 32A , 40A ; 瞬时脱扣类型 : B、C 型 ; I Δ n : 30mA/AC 型 , 30mA/A 型 , 50Hz ; Ics=Icn : 6kA ; 额定剩余动作类型 : A 型、AC 型 , 一般型 , 电子式 ; I Δ m : 3000A ; 极数 : 1P+N(带一个 保护极 , N 极可开闭) ; 适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心