



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641928

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NCK3-25/1, NCK3-32/1, NCK3-40/1, NCK3-25/101, NCK3-32/101, NCK3-40/101,
NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2; ; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月13日 有效期至: 2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641928

证书附页：第 1 页 共 1 页

NCK3-25/1,NCK3-32/1,NCK3-40/1,NCK3-25/101,NCK3-32/101,NCK3-40/101,
NCK3-25/2,NCK3-32/2,NCK3-40/2;

Ui: 630V;Uimp:6kV;

NCK3-25/1,NCK3-32/1,NCK3-40/1,NCK3-25/101,NCK3-32/101,NCK3-40/101:AC230(220)V;

NCK3-25/2, NCK3-32/2, NCK3-40/2:AC230(220)V/400(380)V ;

Ie:25A,32A,40A;Ith:32A,40A,50A;

使用类别：AC-7a;极数:1P,2P;

Us: AC (50/60Hz): 24V,36V,48V,110V,120V,220V,230V,240V;

NCK3-25/101,NCK3-32/101,NCK3-40/101 配用的辅助触头 (本体): 1NC;

Ui: 630V;Uimp:6kV; Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:380V/0.8A,220V/1.4A;

DC-13: Ue/Ie:220V/0.14A,110V/0.27A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司