



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302678784

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

乐清市一锦电子有限公司  
乐清市北白象镇南才村

**产品名称和系列、型号、规格**

刀开关

HK18G-250/4、HK18G-250/3、HK18G-250/2、HD11G-250/4E、HD11G-250/3E、HD11G-250/2E;  
Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 250A; Ue: AC400V; Ie: 125A、160A、180A、200A、225A、250A; Icw:  
3kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 2P、3P、4P; 外壳防护等级: IP20 (操作面)

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年06月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302678784

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

HK      18      G -      250 /      □  
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)

- (1) 刀开关
- (2) 设计代号
- (3) 带导轨式安装
- (4) 壳架电流
- (5) 极数:2 极、3 极、4 极

HD      11      G -      250 /      □      E  
(1)      (2)      (3)      (4)      (5)      (6)

- (1) 刀开关
- (2) 设计代号
- (3) 带导轨式安装
- (4) 壳架电流
- (5) 极数:2 极、3 极、4 极
- (6) 光伏专供

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司