



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1081721
(任务编号)

产品名称： 电子式过载继电器

型 号： NRE8-25

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：电子式过载继电器 型 号：NRE8-25 商 标：正泰/CHINT 样品数量：11 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-06-30 完成日期：2023-07-18	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NRE8-25 Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC690V; Ie:0.6-1.2A,1.2-2.4A,2-4A,4-8A,5-10A,7-12A,10-20A,20-25A,22-32A; 脱扣级别:10A,10,20(3 选 1); 极数:3P; 外壳防护等级:IP20(正前侧); 配用辅助触头:(本体) 1NO1NC; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/2.5A,AC400V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A																
主检： 日期：2023.07.21																
审核： 日期：2023.07.21																
签发： 日期：2023.07.21																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页</td><td>见附页</td><td>见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2002010309023467</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-837191</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	CQC2002010309023467		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-837191		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2002010309023467															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-837191															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

