



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2018CCC0303-2925562
(任务编号)

产品名称: 液位继电器

型 号: JYB-714

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 液位继电器</p> <p>型 号: JYB-714</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-06-29</p> <p>完成日期: 2018-07-04</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JYB-714</p> <p>Ui:415V, Uimp:4kV;</p> <p>AC-15:Ue/Ie:220V/1.5A, 230V/1.5A, 240V/1.5A;</p> <p>Ith:5A;</p> <p>防护等级:IP20.</p>	
<p>主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-07-16</p>	
<p>审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-07-16</p>	
<p>签发: 许建林 签字:  日期: 2018-07-16</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.变更情况: 见附件 1; 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-15B0741-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2003010303089171; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 	

