



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1078104

(任务编号)

产品名称: 交流电动机起动器

型号: NS5-32, NS5P-32, NS5G-32, NS5J-32, NS5N
E-32

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流电动机起动机 型 号: NS5-32,NS5P-32, NS5G-32,NS5J-32,NS5NE-32 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-07 完成日期: 2023-06-19	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020、GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NS5-32,NS5P-32,NS5G-32,NS5J-32,NS5NE-32 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400/415V, AC690V; In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4- 6.3A, 5.5-8A, 7-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A, 24-32A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400/415V: Ics: 100kA(0.1-10A), 25kA(9-32A); Icu: 100kA(0.1-10A), 50kA(9-32A); AC690V: Icu, Ics: 100kA (0.1-1.6A) , 4kA(1.6-32A); 选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 适用于隔离; 适用频率: 50Hz , 50Hz/60Hz;																
主检: 刘凤 日期: 2023.07.05																
审核: 倪吉楠 日期: 2023.07.05																
签发: 潘瑞青 日期: 2023.07.05																
备 注:																
<table border="1"><thead><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>见附页</td><td>见附页</td><td>见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC22107333314</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-902977</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></tbody></table>		变更项目	变更前	变更后	见附页	见附页	见附页	原证书编号	CQC22107333314		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-902977		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
见附页	见附页	见附页														
原证书编号	CQC22107333314															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-902977															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

