



170009010178 (2020)国认监认字(007)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0500

# 检 验 报 告

产 品 名 称 自动交流稳压器

委 托 单 位 温州正泰电源电器有限公司

检 验 目 的 型式试验

报 告 编 号 COMPA1-20203934

国家广播电视产品质量监督检验中心

北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司

检验检测专用章

|  |  |               |        |                       |                 |
|--|--|---------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 检验报告   |  |               |        |                       |                 |
| 委托单位   | 温州正泰电源电器有限公司   |               | 委托单位地址 | 温州经济技术开发区             |                 |
| 产品名称   | 自动交流稳压器  |               | 型号     | TM-0.5                |                 |
| 样品编号   | 20201222014654   |               | 数量     | 1台                    |                 |
| 检验部门   | 安全检测室  |               | 检验日期   | 2020.12.22-2021.01.22 |                 |
| 取样方式   | 送样   |               | 样品状态   | 良好                    | 收样日期 2020.12.22 |
| 依据标准   | GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》<br>Q/ZT 648-2020《TM系列自动交流稳压器》☆ |               |        |                       |                 |
| 环境条件   | 室温: (20-30) °C      湿度: (41-65) %RH      大气压力: (101.1-102.5) kPa                   |               |        |                       |                 |
| 检验说明:<br>受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 TM-0.5 型自动交流稳压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 648-2020《TM系列自动交流稳压器》进行相关性能测试。  |  |               |        |                       |                 |
| 检验结论:<br>温州正泰电源电器有限公司生产的 TM-0.5 型自动交流稳压器, 经检验, 其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求, 其它试验项目符合 Q/ZT 648-2020《TM系列自动交流稳压器》的要求。 |  |               |        |                       |                 |
| 意见或建议: 无   |  |               |        |                       |                 |
| 编制: 沈秋晨  |  | 审核: 张宇平       |        | 批准(盖章): 郭西清           |                 |
| 日期: 2021.1.25  |  | 日期: 2021.1.25 |        | 日期: 2021.1.25         |                 |

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”;“F”表示该项检验“不合格”;“N/A”表示该项检验“不适用”。