

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001591

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001591

产品系列、型号、规格:

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE;详见附件

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:


cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001591

产品系列、型号、规格(附件):

型号:
NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE;型号解释详见附件;
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):
NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4:1000V,
NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:1250V;
额定工作电压(Ue):
NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4:AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;
NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:AC800V, AC1000V/AC1150V;
In:
NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A;
NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:
1600A、2000A、2500A、3200A;
过电流脱扣器类型:电子式;
NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4:
Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),
65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);
NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4:
Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icu=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);
Icw=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),
70kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);
NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC800V),
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC1000V/AC1150V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
辅助触头(本体):
4NO4NC, 6NO6NC; Ui: 415V; Ith: 6A;

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2024-01-31

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001591

产品系列、型号、规格(附件):


Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A,
DC110V/0.55A;

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。