



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010305009936

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 组合开关

HZ10-60; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 60A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 60A; Icw: 1.26kA/1s;  
Icm(峰值): 1.78kA; 使用类别: AC-22A, DC-21A; 极数: 1P、2P、3P、4P

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年05月15日 有效期至：2024年11月13日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>