



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652964

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、
NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4、
NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE、NXA32Q/NE、
NXA32Q/4NE;见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月15日 有效期至：2029年07月04日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652964

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE、NXA32Q/NE、NXA32Q/4NE;

U_{imp} : 12kV;

U_i :

NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4、NXA32Q/NE、NXA32Q/4NE: 1000V;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: 1250V;

额定工作电压 (U_e):

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32Q/NE、NXA32Q/4NE: AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: AC800V, AC1000V/AC1140V;

I_n : NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4、NXA32Q/NE、NXA32Q/4NE: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: 1600A、2000A、2500A、3200A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4:

I_{cu} =80kA (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA (AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cs} =80kA (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA (AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cw} =65kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V);

NXA32Q/NE、NXA32Q/4NE:

I_{cu} =80kA (AC380V/AC400V/AC415V), 75kA (AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cs} =80kA (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA (AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cw} =65kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V), 60kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V);

NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4:

I_{cu} =100kA (AC380V/AC400V/AC415V), 70kA (AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cs} =85kA (AC380V/AC400V/AC415V), 70kA (AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cw} =85kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V), 70kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V);

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:

I_{cu} =50kA, I_{cs} =50kA, I_{cw} =50kA /1s (AC800V);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307652964

证书附页: 第 2 页 共 3 页

$I_{cu}=50kA$, $I_{cs}=50kA$, $I_{cw}=50kA/1s$ (AC1000V/AC1140V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4N04NC, 6N06NC; U_i : 415V; I_{th} : 6A;

U_e/I_e : AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307652964

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：

N X A □ 32 □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业特征代号
- (2) 设计序号（企业）
- (3) 万能式断路器代号（企业）
- (4) 专供代号：空：常规产品；F：盘厂专用
- (5) 断路器壳架等级代号：32:3200A
- (6) 分断能力特征代号：N：普通分断，H：较高分断，HU：高电压分断，Q：高分断
- (7) 极数：3:三极，4:四极，三极可不加
- (8) 市场划分代号：空：配电产品；NE：新能源产品

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司