



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664559

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组
NHS2、NHS3;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664559

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NHS2、NHS3 U_{imp} :12kV; U_i :1250V; I_{th} :250A(NHS2)/400A(NHS3);

U_e : AC800V/AC900V/AC1000V

其中: U_e : AC800V/AC900V/AC1000V(配合熔断器型号:

NH2-250A1000VACFG4gs、NH2-400A1000VACFG4gs);

U_e : AC800V/AC900V(配合熔断器型号: 250NGH2S-1000、400NGH2S-1000)

I_e : 250A(NHS2)/400A(NHS3); I_q : 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P;

频率: 50Hz; 防护等级: IP20(接线端子除外)。

配用的辅助触头: 1NC1NO; I_{th} : 3A(AC)/1A(DC);

AC-15: U_e :AC125V/AC250V, I_e :0.26A; DC-13: U_e :DC/30V/DC60V, I_e :0.14A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司