



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307762684

## 认证委托人名称及地址

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

## 生产者名称及地址

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、型号、规格

### 小型断路器

NB8-63 JC、NB8-63H JC；Uimp：6kV；Ui：500V；Ue：AC230/400V(1P)，AC400V(2P，3P，4P)；In：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A； 瞬时脱扣类型：B型、C型、D型； Ics=Icn=6000A(NB8-63 JC)； Ics=7500A，Icn=10000A(NB8-63H JC)  
极数：1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极)；适用于隔离

## 产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年03月18日 有效期至：2030年03月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

