



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675166

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

行程开关

YBLX-10; Ui:415V; Uimp:2.5kV; Ith:10A; 使用类别: AC-15, C-15;  
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A; 防护等级: IP44

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月13日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司








# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305675166

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 3.3 型号的解释：



注：控制电路数 2B 与派生代号 J 不能同时出现在同一规格中。

表 1

数字代号	操作方式
1	单滚轮尺杆操动臂
2	双滚轮叉杆操动臂
3	重锤式荷重杠杆操动臂

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司