



# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号： A2024CCC0305-4661472  
(任务编号)

产品名称： 信号灯

型 号： NXD-22□/□□□□

检测机构： 福建省产品质量检验研究院






样品名称：信号灯  
型 号：NXD-22D/2  
商 标：/  
数 量：3 台  
样品来源：送样

收样日期：2025-01-10  
完成日期：2025-01-23

委托人：浙江正泰电器股份有限公司  
委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号  
  
生产者：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰  
工业园区正泰路 1 号  
  
生产企业：浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇  
正泰智能电器工业园区长江路 2 号

试验结论：依据 GB/T 14048.5—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
NXD-22□/□□□；Uimp: 6kV；Ui: 690V、415V(仅 NXD-22S□)；  
Ue: AC/DC48V、AC/DC110V、AC/DC220V~240V、AC/DC380V~415V、AC110V、  
AC220V~240V、AC380V~415V、AC50V~500V(仅数显信号灯)；Φ22mm；  
IP65(仅头部)

主检： 	日期：2025-01-23
审核： 	日期：2025-02-13
签发： 	日期：2025-02-14



- 1.变更情况;
- | 序号 | 变更项目 | 变更前  | 变更后  |
|----|------|------|------|
| 1  | 电阻   | 插件形式 | 贴片形式 |
- 2.最近一次原认可报告编号：02501-24DQ0028;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号：2024010305647377;
- 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

