



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2021CQC107502-827213




产品名称: 电动机保护器

型 号: NJBK10-10、NJBK10-50、NJBK10-200

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



申请编号: V2021CQC107502-827213 样品名称: 电动机保护器 型 号: NJBK10-10 NJBK10-50 NJBK10-200 商 标: / 数 量: 10 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-09-08 完成日期: 2021-11-02	委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器 工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJBK10-10、NJBK10-50、NJBK10-200; Ue: AC415V; Ui: 690V; Uimp: 4kV; Ie: NJBK10-10: 1A ~ 10A; NJBK10-50: 5A ~ 50A; NJBK10-200: 20A ~ 200A; 防护等级: IP20; 脱扣级别: 10A、10、20、30; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: 415V/0.95A, 240V/1.5A;	
主检: 何 炬 签名:  日期: 2021-11-22	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-11-22	
签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-11-22	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和 CQC 认证情况详见附页;	