



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635728

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰接触器有限公司
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

产品名称和系列、型号、规格

防尘交流接触器
NCX1-9、NCX1-9/22、NCX1-9/22N：Ue/Ie：AC220V/9A、AC380V/9A、AC660V/6.6A；
NCX1-12、NCX1-12/22、NCX1-12/22N；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年05月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635728

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18、NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22、NCX1-9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith=25A;
NCX1-9、NCX1-9/22、NCX1-9/22N: Ue/Ie: AC220V/9A、AC380V/9A、AC660V/6.6A;
NCX1-12、NCX1-12/22、NCX1-12/22N: Ue/Ie: AC220V/12A、AC380V/12A、AC660V/8.9A;
NCX1-18、NCX1-18/22、NCX1-18/22N: Ue/Ie: AC220V/18A、AC380V/18A、AC660V/12A;
使用类别: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18、NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22: AC-3;
NCX1-9/22N、NCX1-12/22N、NCX1-18/22N: AC-4; Us: AC380V、AC220V、AC127V、AC110V、AC36V、AC24V, 50Hz; 极数: 3P; IP50(接线端子除外);
配用的辅助触头: NCX1-9、NCX1-12、NCX1-18 本体自带 1NO1NC; NCX1-9/22、NCX1-12/22、NCX1-18/22 本体自带 2NO2NC; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith=10A;
AC-15: Ue: AC380V/220V, Ie: 0.95A; DC-13: Ue: 220V/110V, Ie: 0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司