



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



# CQC 标志认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-959994

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NM20-100E、NM20-100S、DZ20C-100、  
DZ20Y-100、NM20-160E、NM20-160S、  
DZ20C-160、DZ20Y-160

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



## 附 页 1

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NM20-100E、NM20-100S、DZ20C-100、DZ20Y-100、NM20-160E、NM20-160S、DZ20C-160、DZ20Y-160;

Uimp: 8kV;

Ui: 800V; 频率: 50Hz;

Ue: AC380V/AC400V;

In(NM20-100E、NM20-100S、DZ20C-100、DZ20Y-100): 20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A;

In(NM20-160E、NM20-160S、DZ20C-160、DZ20Y-160): 20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A、140A、150A、160A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

选择性类别: A 类;

脱扣级别: 10A、10、20(电动机保护用适用);

E、C 型: Ics: 8kA, Icu: 12kA;

S、Y 型: Ics: 14kA, Icu: 18kA;

极数: 3P;

适用于隔离;

配用的辅助触头:

型号: AX: 1NO1NC; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC380V/AC400V, Ie: 0.26A;

DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构: 型号: MD; Us: AC220V/AC230V、AC380V/AC400V;

欠压脱扣器: 型号: UVT; Us: AC220V/AC230V、AC380V/AC400V;

## 安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-959994 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: NM20-100E、NM20-100S、 DZ20C-100、DZ20Y-100、 NM20-160E、NM20-160S、 DZ20C-160、DZ20Y-160 商 标: CHINT 样品数量: 4 台 样品生产序号: / 收样日期: 2022.06.29 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商(生产者): 浙江正泰电器股份有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  详见附页 1	
主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.07.09	中检质技检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 07 月 09 日  检验检测专用章
审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.07.09	
签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.07.09	
备注	试品编号: #1~#4: NM20-160E/3300 160A

### 检验项目汇总表

[illegible]