



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684016

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
NA8-2500H, NA8-2500N; 详情见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684016

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NA8-2500H, NA8-2500N
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):1250V;
额定工作电压(Ue): AC380/400/415V, AC525/660/690V;
额定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;
过电流脱扣器类型:电子式;
Ics, Icu 和 Icw 见下表:

Ue	型号	Ics	Icu	Icw(1s)	Icw(3s)
AC380/400/415	NA8-2500H	85	85	85	50
	NA8-2500N	65	65	65	/
AC525/660/690	NA8-2500H	65	65	65	50
	NA8-2500N	55	55	55	/

选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头: (AX-8,AX-M8 CQC 证书编号:CQC201301030402112)
1NO1NC~12NO12NC (可选)
Ith: 5A;
AC-15: Ue/le: AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;
DC-13: Ue/le: DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:
Us: AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~240V,
AC380~440V 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684016

证书附页：第 2 页 共 2 页

分励脱扣器：

Us: AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~240V,
AC380~440V 50/60Hz;

闭合线圈：

Us: AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~240V,
AC380~440V 50/60Hz;

型号解释：

NA8-2500H

NA8：万能式断路器

2500：壳架等级电流：2500 表示 2500A

H：分断能力代号（H 为高分断能力，N 表示标准分断能力）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司