



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-828435

(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NXHM-1000、NXMH-1000、NXHMP-1000、
NXHMF-1000

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关</p> <p>型 号:</p> <p>NXHM-1000、NXHMH-1000、NXHMP-1000、NXHMF-1000</p> <p>商 标: CHINT</p> <p>样品数量: 1 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-06-23</p> <p>完成日期: 2021-07-16</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见附页一</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2021-08-06</p> <p>审核: 陈吉福 日期: 2021-08-06</p> <p>签发: 陈吉福 日期: 2021-08-06</p>	<p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2021 年 08 月 06 日</p>
<p>备注: 见附页二</p>	

附页一:

隔离开关 NXHM-1000、NXHMH-1000、NXHMP-1000、NXHMF-1000

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): 1000A;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V,AC690V;

额定工作电流(Ie): 800A,900A,1000A;

额定短时耐受电流(Icw): 12000A/1s;

额定短时接通能力(Icm)(峰值): 24000A;

使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;

适用频率:50Hz/60Hz;

极数:3P,4P;

防护等级:IP30 (安装面);

配用的辅助触头: AX-M6, 1N01NC/2N02NC;

CQC 证书编号: CQC2016010304835035;

Ith:6A;

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.4A;

DC-13:Ue:DC110V、DC220V/DC250V,Ie:0.2A.

