

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107306229

发证日期: 2021年08月04日

有效期至: 2031年08月04日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 NZ1HP-63S, NZ1PP-63S, NZ1NEP-63S, NZ1P-63S, NZ1HP-125S, NZ1PP-125S, NZ1NEP-125S, NZ1P-125S Uimp(kV):8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/AC415V, 50Hz; Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (NZ1HP-63S, NZ1PP-63S, NZ1NEP-63S, NZ1P-63S); Ie:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A (NZ1HP-125S, NZ1PP-125S, NZ1NEP-125S, NZ1P-125S); 使用类别:AC-33iB; Iq(kA):100kA; Icm(kA):15kA; Icw(kA):10kA(30ms); ATSE型式:PC级; 极数:3P, 4P; 外 壳防护等级:IP30(接线端除外);
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC21107306229

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



中国质量认证中心