



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-1034128
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HK18-16/□□、HK18-32/□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关 型 号: HK18-16/4E、 HK18-32/4E 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-12-15 完成日期: 2022-12-16	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘 工业区								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK18-16/□□、HK18-32/□□; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ith: 32A; Ue: AC220V(2P), AC415V(3P、4P); Ie: 16A, 32A; Icw: 0.96kA/1s; Icm(峰值): 1.36kA; 使用类别: AC-22A; IP20; 2P, 3P, 4P									
主检: 张军 日期: 2022-12-16 审核: 张军 日期: 2022-12-16 签发: 张军 日期: 2022-12-16	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 12 月 16 日								
备注: 1.变更情况 <table border="1" data-bbox="199 1630 1452 1727"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号变更</td> <td>HK18-16/□、HK18-32/□</td> <td>HK18-16/□□、HK18-32/□□</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ0772; 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2007010305230567; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号变更	HK18-16/□、HK18-32/□	HK18-16/□□、HK18-32/□□
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号变更	HK18-16/□、HK18-32/□	HK18-16/□□、HK18-32/□□						

试验项目汇总表

[illegible]