



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667879

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、
NB5NELE-63/B、NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、
NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B；具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月10日 有效期至：2029年07月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月31日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667879

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B、NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B; U_{imp} : 4kV; U_i : 500V; U_e : AC230V/240V (1P+N、2P)、AC400V/415V (3P+N、4P), 50Hz/60Hz; I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; $I_{\Delta n}$: 0.03A、0.1A、0.3A; 额定短路能力 (I_{cn}): NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B: 6kA; NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B: 10kA; 运行短路能力 (I_{cs}): NB5LE-63/B、NB5PLE-63/B、NB5HLE-63/B、NB5JLE-63/B、NB5GLE-63/B、NB5NELE-63/B: 6kA; NB5LE-63H/B、NB5PLE-63H/B、NB5HLE-63H/B、NB5JLE-63H/B、NB5GLE-63H/B、NB5NELE-63H/B: 7.5kA; 额定剩余接通和分断能力 $I_{\Delta m}$: 3000A; 剩余动作类型: B 型, 一般型, 电子式; 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P (适用于隔离用)、3P+N (带三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P (适用于隔离用), 50/60Hz

3.3 型号的解释:

N B 5 □ LE - 63 □ / B
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业特征代号
- (2) 类别代号: 小型断路器
- (3) 设计序号
- (4) 专供代号: 空: 常规产品, P: Power 系列, H: H 系列, J: J 系列, G: G 系列, NE: NE 系列
- (5) 功能代号: 电子式剩余电流动作保护
- (6) 壳架等级额定电流
- (7) 派生代号: 分断能力, 省略: 6000A, H: 10000A
- (8) 辅助代号: B: B 型漏电

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司