



产品认证证书

证书编号: CQC22012329479

发证日期: 2022 年 01 月 19 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器
NBP-125NZS、NBP-125HZS、NBP-125NGVS、NBP-125HGVS ; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1121-2016;GB/T 10963.1-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012329479

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NBP-125NZS、NBP-125HZS、NBP-125NGVS、NBP-125HGVS

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ue:AC230V(1P+N,2P), AC400V(3P+N,3P,4P);

In:NBP-125NZS,NBP-125NGVS:63A,80A,100A,125A;

NBP-125HZS,NBP-125HGVS:63A,80A;

瞬时脱扣类型:C 型;

NBP-125NZS,NBP-125NGVS:Icn=Ics:6kA;

NBP-125HZS,NBP-125HGVS:Ics:7.5kA,Icn:10kA;

极数:1P+N(带一个保护极,N 极可开闭), 2P, 3P,3P+N(带三个保护极, N 极可开闭),4P;

控制方式:远程全自动控制方式;

控制电平电压:220V



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22012329479


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N B P - 125 N/H ZS



表示电能表外置断路器, 具有自动合闸功能

GVS 表示电能表外置断路器, 具有过欠压保护及自动合闸功能

表示额定分断能力, N 代表 6000A, H 代表 10000A

125: 表示壳架等级 125A;

电力专用

小型断路器代号(或电能表外置断路器代号)

企业特征代号



中国质量认证中心