



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302685065

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

NH1-2000: Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;  
Ue: AC400V; Ie: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值):  
105kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P, 4P; 外壳防护等级: IP20(仅正面) 配 用的辅助触头:  
型号: AX-12; 常开常闭的情况和数量: 6NO6NC; 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: AC230V/1.3A,  
AC400V/0.75A; DC-13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

