



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-972505  
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: NCZ2-50P

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：直流接触器 型号：NCZ2-50P/D/48L39 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2022-07-11 完成日期：2022-08-16	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NCZ2-50P；Uimp：2.5kV；Ui：1000V；Ith：50A；Ue：DC450V；Ie：50A； 使用类别：DC-1；Us：DC12V、DC24V、DC48V；极数：1P	
主检：张崇军	日期：2022-08-16
审核：张崇军	日期：2022-08-17
签发：张崇军	日期：2022-08-17
备注： 1.本报告为自我声明转 CQC 自愿认证报告； 2.自我声明报告编号：02501-20DQ0036-1、02501-22DQ0057-1； 3.出具自我声明试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.自我声明编号：2022000304000313； 注：本试验报告引用编号为“02501-20DQ0036-1、02501-22DQ0057-1”的报告，参数信息均一致，本报告与自我声明报告同时使用方为有效。	



## 试验项目汇总表

[illegible]