



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-784365

（任务编号）

产品名称： 万能转换开关

型 号： LW112

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 万能转换开关 型号: LW112 商标: CHINT/正泰 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-03-11 完成日期: 2021-04-21	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: LW112 Ui:550V; Uimp:6kV; Ith:16A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.6A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; AC-3: Ue/Ie:AC380V/11A; 外壳防护等级: IP00(不带防护外壳),IP54(带防护外壳);																
主检: 刘丽丽 日期: 2021-04-26	(检测机构名称、盖章) 2021 年 04 月 26 日															
审核: 陈吉福 日期: 2021-04-26																
签发: 李永强 日期: 2021-04-26																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 33%;">变更项目</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2003010305049123</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2018CCC0305-2943005</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2003010305049123		原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-2943005		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2003010305049123															
原测试报告编号	00901-A2018CCC0305-2943005															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

