



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307662037

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB5LE-63HFB;Ue: AC230V/240V(1P+N、2P),AC400V/415V(3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; $I_{\Delta n}$: 0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/AC型,电子式; 0.03A,0.1A,0.3A/A型; 50Hz; Uimp: 4kV; Ui: 500V; $I_{\Delta m}$: 630A; 瞬时脱扣类型: B、C、D型; I_{cn} =10kA, I_{cs} =7.5kA; 1P+N、3P+N(N极常通,不适用于隔离), 2P、3P、4P(适用于隔离);

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月22日 有效期至: 2029年07月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

