



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-1034131
(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD11-200

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 刀开关 型 号: HD11-200/48B II E 商 标: / 数 量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-12-16 完成日期: 2022-12-20	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD11-200; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:200A; Ue:AC415V; Ie:200A; Icw:4kA/1s; 使用类别:AC-20B; 3P、4P									
主检: 张军 日期: 2022-12-20	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 12 月 21 日								
审核: 杨一 日期: 2022-12-20									
签发: 王 日期: 2022-12-21									
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="209 1592 1441 1742"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>型号解释</td> <td>共 7 位</td> <td>增加第 8 位, E: 新能源行业 (仅限于 B II), 空白: 表示其他行业;</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ2502 (A2018CCC0305-3084947); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原编号: CQC2016010305906560; 5 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号解释	共 7 位	增加第 8 位, E: 新能源行业 (仅限于 B II), 空白: 表示其他行业;
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号解释	共 7 位	增加第 8 位, E: 新能源行业 (仅限于 B II), 空白: 表示其他行业;						

试验项目汇总表

[illegible]