强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002158

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	NM 20LE-160,DZ20L-160;参数及型号解释详见附件
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-01-26
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002158

产品系列、型号、规格(附件)：

NM20LE-160,DZ20L-160;
Uimp:8kV;Ui:800V;
Ue: AC380V/AC400V;
In: 50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
选择性类别:A 类;
脱扣级别:10A,10,20(电动机保护用适用);
Icu=12kA ,Ics=6kA;
I△m=3kA;
I△n:非延时型:30mA,50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,500mA;
延时型:50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,300mA,500mA;
额定剩余动作类型:AC 型;
漏电脱扣器的类型:电子式;
极数:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭);
其中 3P+N 不适用于隔离;
配用的辅助触头:
型号:AX;
1NO1NC;
Uimp:4kV;Ui:500V;Ith:3A;
AC-15:Ue: AC380V/AC400V,Ie:0.26A;
DC-13:Ue:DC220V,Ie:0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:型号:UVT:Us:AC220V/AC230V,AC380V/AC400V

联系人：　陈文忠
电话：　0577-62877777
电子邮箱：　cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：　2022-01-26
自我声明地点：　浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002158

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：



注：

1. 按极数分：3极4线（代号3N）、四极（代号4）；
2. 按用途分：配电保护（无代号）、电动机保护（代号2）；
3. 按剩余电流动作特性分：非延时型（无代号）、延时型（代号Y）；
4. 断相保护功能分：不带断相保护（无代号）；带断相保护（代号U）；
5. 按剩余电流动作保护型式分：
   当剩余电流达到或超过整定值时脱扣（无代号）——不带剩余电流报警模块，
   当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣（代号J）——带剩余电流报警模块；
6. 按盖子分：常规产品（无代号）；透明盖（T）。

联系人：　陈文忠
电话：　0577-62877777
电子邮箱：　cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：　2022-01-26
自我声明地点：　浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002158

产品系列、型号、规格(附件)：



注：

1. 按极数分：3极4线（代号3N）、四极（代号4）；
2. 按用途分：配电保护（无代号）、电动机保护（代号2）；
3. 按剩余电流动作特性分：非延时型（无代号）、延时型（代号Y）；
4. 断相保护功能分：不带断相保护（无代号）；带断相保护（代号U）；
5. 当剩余电流达到或超过整定值时脱扣（无代号）——不带剩余电流报警模块，
   当剩余电流达到或超过整定值时只报警不脱扣（代号J）——带剩余电流报警模块；
6. 按盖子分：常规产品（无代号）；透明盖（T）。

脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
辅助触头	220	320
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330

注：200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；
300 表示热磁脱扣器本体。

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-01-26
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。