



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305737641

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NXZHMN-63、NXZHMNP-63、NXZHMNF-63、 NXZHM-63、NXZHMP-63、NXZHMF-63；
NXZHMN-100、NXZHMNP-100、NXZHMNF-100、 NXZHM-100、NXZHMP-100、NXZHMF-100；
NXZHMN-125；NXZHMNP-125；NXZHMNF-125； NXZHM-125；NXZHMP-125；NXZHMF-125；

见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月13日 有效期至：2029年12月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305737641

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXZHMN-63、NXZHMNP-63、NXZHMNF-63、
NXZHM-63、NXZHMP-63、NXZHMF-63;
NXZHMN-100、NXZHMNP-100、NXZHMNF-100、
NXZHM-100、NXZHMP-100、NXZHMF-100;
NXZHMN-125; NXZHMNP-125; NXZHMNF-125;
NXZHM-125; NXZHMP-125; NXZHMF-125
Ui:800V
Uc:AC 230V/AC 240V/AC 400V/AC 415V
Uimp:8kV、2.5kV (控制器)
Ie: 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A
(NXZHM□□-63)
Ie: 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A
(NXZHM□□-100)
Ie: 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A
(NXZHM□□-125)
Icw: 5000A/30ms, Icm:7650A(NXZHM□□-63)
Icw: 5000A/30ms, Icm:7650A(NXZHM□□-100)
Icw: 10000A/30ms, Icm:17000A(NXZHM□□-125)
Iq:100kA
适用频率:50Hz/60Hz
使用类别:AC-33B(10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A)
AC-33iB(10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A)
极数: 3P、4P
防护等级:IP30 (除接线端子外)
电器级别: PC 级
转换方式: ATSE。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305737641

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

NXZ HM □□ - □ / □□□□□□

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 手动操作保护代号：常规无代号、K：手动模式与挂锁

(2) 电压保护功能代号：常规无代号、U：欠压保护

(3) 控制器附加功能：常规无代号、T：通讯、Y：远程

(4) 控制器类型代号：A、B、D、E（见注1）

(5) 极数代号：3、4

(6) 125壳架等级电流，63、100：电流段

(7) 行业特征代号：常规无代号、P、F

(8) 产品生命周期代号：常规无代号、N

(9) 执行本体类型代号：隔离开关

(10) 产品代号

注1：控制器类型代号：A基本型，B标准型，D智能型，E专用型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司