



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107502-1158583

产品名称: 组合开关

型号: HZ5-40

检测机构: 中检质检检测科学研究院有限公司



样品名称：组合开关 型 号：HZ5-40 商 标：CHINT 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2024.02.26 完成日期：2024.03.01	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者（制造商）：浙江正泰电器股份有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号	
试验结论：合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HZ5-40; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 40A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 40A(AC-22A), 0.55A(DC-21A), 16A(AC-4); Icw: 800A/1s; Icm(峰值): 1128A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、 AC-4; 极数: 2P、3P、4P		
签发人：徐亮 签名：徐亮 签发日期：2024.03.01		
备注：该申请为变更申请，具体变更如下：		
变更内容	变更前	变更后
变更总装配图号	2ZTF.635.550~557	2ZTF.635.010~ 2ZTF.635.017、 2ZTF.635.075
变更弹簧型号规格	弹簧钢丝 70-C	SWRH72A
变更基座供应商	浙江亚明电器有限公司 温州奥一电气有限公司 乐清市洋鸿塑胶有限公司	浙江亚明电器有限公司 温州奥一电气有限公司 温州金通成套电器有限公司
变更触头供应商	浙江亚明电器有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司	浙江亚明电器有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司
原证书编号	CQC2002010305009948	
原报告编号及检测机构	C-14201-DC184986（中检质技检验检测科学研究院有限公司） 00901-A2014CCC0305-1788095、C009-A2011CCC0305-1158264（上海电 器设备检测所）	
根据以上变更进行描述，本报告须与原报告合并使用方为有效。		

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见 C-14201-DC184986
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	N
6	验证温升	8.3.3.6	见 C-14201-DC184986
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/8	操作性能	8.3.4.1	见 C009-A2011CCC0305-11 58264
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	N
11	验证温升	8.3.4.4	见 C009-A2011CCC0305-11 58264
III/12	短时耐受电流	8.3.5.1	见 C009-A2011CCC0305-11 58264
13	短路接通能力	8.3.5.2	
14	验证介电性能	8.3.5.3	
15	泄漏电流	8.3.5.4	N
16	验证温升	8.3.5.5	见 C009-A2011CCC0305-11 58264
17	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	见 C-14201-DC184986
18	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	见 C-14201-DC184986
19	电气间隙	GB/T 14048.1 7.1.4	见 C-14201-DC184986
	以下空白		