



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304713449

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

欣灵电气股份有限公司
浙江省乐清经济开发区纬十九路328号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NXCQ-100/□/□□; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Us: AC36V、AC220V、AC380V; 使用类别: AC-3;
极数: 3P; Ith=110A; AC-3: Ue: AC380V; Ie: NXCQ-100/□/75A□: 75A; NXCQ-100/□/80A□:
80A; NXCQ-100/□/95A□: 95A; 辅助触头: 2NO2NC(NXCQ-100/2/□□), 1NO1NC(NXCQ-100/□□)
AC-15 Ue/Ie: AC380V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.15A; Ui: 400V; Ith: 5A; Uimp: 2.5kV;

型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年10月28日 有效期至: 2029年07月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304713449

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N XC Q - 100 / □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 昆仑交流接触器系列产品
- (3) 应急启动
- (4) 壳架电流等级
- (5) 启动方式：省缺：表示单台直启；2：星三角启动
- (6) 额定电流：用 380V/400V，AC-3 时的额定电流值表示
- (7) Y：带钥匙手柄，省缺表示常规手柄

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司