



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他





申请编号: V2023CQC107502-1130726
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NP2

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：按钮 型 号：NP2 商 标：正泰/CHINT 样品数量：10 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-11-09 完成日期：2023-11-29	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NP2 Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC415V/1.9A,AC380V/2.5A,AC240V/3A,AC220V/4.5A; DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.27A,DC220V/0.3A,DC125V/0.55A,DC110V/0.6A; 外壳防护等级: IP40(Φ22,Φ30),IP65(Φ22); 安装孔径: Φ22mm, Φ30mm																
主检：  日期：2023.11.29																
审核：  日期：2023.11.29																
签发：  日期：2023.11.29																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页</td><td>见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2002010305006018</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">17001-A2018CCC0305-2942996-S</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	CQC2002010305006018		原测试报告编号	17001-A2018CCC0305-2942996-S		原检测单位	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页	见附页														
原证书编号	CQC2002010305006018															
原测试报告编号	17001-A2018CCC0305-2942996-S															
原检测单位	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)															

检验项目汇总表

[illegible]